



Igényelt leágazó vezeték helye  
(ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.  
tervezi és kivitelezzi)

- NYMÁ** Nyomásszabályozó-mérő állomás
- típus: PERÓ T9/5, előkert
  - nyomásszabályozó:
    - típus: GÁZGÉP EKB-25/G25
    - $p_{be}=2,5$  bar
    - $p_{ki}=28$  mbar
    - $V_{max}=25$  m<sup>3</sup>/h
    - beépített szűrővel, alsó/felső gyorszárral
  - gázmérő:
    - típus: 5 db G4, membrános
    - $V_{min}=0,04$  m<sup>3</sup>/h
    - $V_{név}=4$  m<sup>3</sup>/h
    - $V_{max}=6$  m<sup>3</sup>/h

- Védőcső méretek:**
- Szennyvíz keresztezés alulról: NÁ50, l=2,1 m
  - Elektromos kábeltöveg keresztezés alulról: NÁ50, l=1,5 m
  - Elektromos kábel keresztezés alulról: NÁ50, l=1,0 m
  - Víz keresztezés felülől: nincs védőcső
  - Elektromos kábel párhuzamos megközelítése védőtávolságon belül: NÁ50, hossz lt. alapján

- Jelmagyarázat:**
- Gk — Gk — tervezett középnyomású gázvezeték
  - Gk — Gk — tervezett kisnyomású gázvezeték
  - Gk — Gk — meglévő középnyomású gázvezeték
  - SZ -SZ -SZ - szennyvíz csatorna
  - CS -CS -CS - csapadékvíz csatorna
  - V -V -V - vízvezeték
  - E -E -E - elektromos földkábél (erős- és gyengeáram)



<b>ÉPÍTETŐ</b> SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.		<b>TÁRGY</b> 4+4 lakásos társasház - 2. ütem - 5-8. lakások 9700 Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1. hrsz.	
<b>TERVEZŐ</b> Szatmári Órs (G 18-0477) 9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50. Tel: 20/570-570-6, e-mail: szatmari.ors@gmail.com		<b>RAJZ</b> Belső gázellátás helyszínrajz	
<b>MÉRET</b> 1:250 <b>DÁTUM</b> 2017. 06. 22.		<b>RAJZSZÁM</b> GG-1	