



Hidegvíz mérő
- típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvízmérő
- névleges méret: NÁ15, l=80 mm
- névleges térfogatáram: $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (EEC $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$)
Melegvíz mérő
- típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvízmérő
- névleges méret: NÁ15, l=80 mm
- névleges térfogatáram: $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (EEC $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$)

Hidegvíz mérő
- típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvízmérő
- névleges méret: NÁ15, l=80 mm
- névleges térfogatáram: $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (EEC $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$)
Melegvíz mérő
- típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvízmérő
- névleges méret: NÁ15, l=80 mm
- névleges térfogatáram: $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (EEC $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$)

Kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT UNISTOR VIH R 300
- térfogat: $V=300 \text{ l}$
- beépített hőcserélő felület: $A=1,6 \text{ m}^2$
- teljesítmény jelzőszám: $NL=11$

Gépészeti helyiség
- típus: HONEYWELL MINIPLUS FF06 1 1/4" AA

Indirekt fűtésű HMV tartály
- típus: VAILLANT UNISTOR VIH R 300
- térfogat: $V=300 \text{ l}$
- beépített hőcserélő felület: $A=1,6 \text{ m}^2$
- teljesítmény jelzőszám: $NL=11$

Ivóvíz finomszűrő
- típus: HONEYWELL MINIPLUS FF06 1 1/4" AA

Jelmagyarázat:

- hideg víz vezeték
- meleg víz vezeték
- cirkulációs vezeték
m. a. mennyezet alatt

Megjegyzések
- A gépészeti helyiségben szabadon szerelt szerelt vízvezeték anyaga VALSIR PEXAL PEX-AL-PEX ötrétegű csövezeték, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
- Az egyéb helyeken szerelt vízvezeték anyaga VALSIR MIXAL PEX-AL-PEX ötrétegű csövezeték, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
- A szabadon szerelt vízvezetékeket 20 mm vastag KAIFLEX PE szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A falban és padlóban szerelt vízvezetékeket 4 mm vastag KAIFLEX PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A terven jelölt iránytöréseket a műanyag csövezeték hőtágulása miatt kell tartani.



| | | | |
|---|--|---|---|
| ÉPÍTETŐ SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. | | TÁRGY 4+4 lakásos társasház - 1. ütem - 1-4. lakások 9700 Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1. hrsz. | |
| TERVEZŐ Szatmári Órs (G 18-0477) 9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50. Tel: 20/570-570-6, e-mail: szatmari.ors@gmail.com | | RAJZ Vízellátás utcai épület földszinti alaprajz | MÉRET 1:50 RAJZSZÁM GV-1 DÁTUM 2017. 06. 22. |