

Eldőgyártott vb. ürtő akna későbbi öntöz rendszer számára
 - 100cmx120cmx130cm, betonfedélpappal
 - 60x60cm-es lejtővénnyel
 - zárható (lopásgátló) lemez tetővel
 - 9 elemből
 - a.s.: terepszint-1.30


Locsolási célú hidegvíz mérő
 - típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvíz mérő
 - névleges méret: NA15, l=80 mm
 - névleges térfogatáram: Q=2.5 m³/h (EEC Q=2.5 m³/h)

Eldőgyártott vb. ürtő akna későbbi öntöz rendszer számára
 - 100cmx120cmx130cm, betonfedélpappal
 - 60x60cm-es lejtővénnyel
 - zárható (lopásgátló) lemez tetővel
 - 9 elemből
 - a.s.: terepszint-1.30

Locsolási célú hidegvíz mérő
 - típus: MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvíz mérő
 - névleges méret: NA15, l=80 mm
 - névleges térfogatáram: Q=2.5 m³/h (EEC Q=2.5 m³/h)

Jelmagyarázat:
 — hideg víz vezeték
 - - - meleg víz vezeték

Megjegyzések:
 - A gépészeti helyiségben szabadon szerelt szerelt vízvezeték anyaga VALSIR PEXAL-PEX ütéregű csövezetek, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
 - Az egyéb helyeken szerelt vízvezeték anyaga VALSIR MIXAL PEX-AL-PEX ütéregű csövezetek, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
 - A szabadon szerelt vízvezeték 20 mm vastag KAIFLEX PE szigetelő csőhíjjal kell ellátni.
 - A falban és padlóban szerelt vízvezeték 4 mm vastag KAIFLEX PE-DIVS szigetelő csőhíjjal kell ellátni.
 - A terven jelölt irányrészeket a műanyag csövezetek hőtágulása miatt be kell tartani.



ÉPÍTETTŐ SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. TERVEZŐ Szatmári Órs (G 18-0477) 9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50. Tel: 20570-8704, e-mail: szatmari.ors@gmail.com	TÁRGY 4+4 lakásos társasház - 2. ütem - 5-8. lakások 9700 Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1. hrsz.	RAJZ Vízellátási udvari épület alaprajz	MÉRLET 1:50	RAJZSZÁM GV-4	DATUM 2017. 06. 22.
--	---	--	----------------	------------------	------------------------