



Megjegyzés:

- A tervezett készülék elrendezést a vevő berendezési elképzeléséhez igazítani!
- A UPC TV csatlakozásként 1 db NÁ 65 mm-es pipás kivezető dobozt kér, a dobozban+2 m koax. és UTP kábellel. Más szolgáltatónál külön végponti csatlakozó aljzatok szerelése szükséges.

- Feszültség: 3+N ~ 400V/230V
- Érintésvédelmi mód: TN (nullázás), áram-védő kapcsolás

Kabuflex RG3 mm erősáramú védőcső
 4 db mért lakás lép az "LE" elosztóhoz
 5x6 mm² NY-Y-J
 1 db mért közös fogv.-i lép az "EK"-hoz
 3x2,5 mm² NY-Y-J
 gyengeáramú szolgáltatói védőcső
 Kabuflex R NA 40 mm (behúzószál) + kaputelefon külső bejárat csatl.

PRODUKT		Rajzszám:
KFT SZOMBATHELY		Ge-1
H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.S. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989		Törzsszám:
Megbízó: Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.	Tároltervezők:	Tervfajta: kiviteli
Munka megnevezése: Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1.hrsz. 4+4 lakásos társasház ütemezett építése	Rajztervezők:	Rajzterület:
Rajz megnevezése: Utcai épület földszint elektromos terve	Lépték: M 1:50	
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező: Füle Ernő
Vezető tervező: Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188	Részlegvezető:	Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő
Jelen terv az 1999. évi LXCVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!		Kelt: 2017.06.